

**АКТ  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

выполненного в здании МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», по адресу: Иркутская обл.,  
Осинский р-он, с. Ново-Ленино, ул. Сухе-Батора, 9  
г. Иркутск « 10 » \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ 2019 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика Ю.И. Сажукин директор МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»  
(наименование организации, должность, ФИО)

генерального подрядчика ООО «Байкал-ВЕНТ»  
(наименование организации, должность, ФИО)

Владимир Геннадьевич Скажутин  
монтажной организации ООО «Байкал-ВЕНТ»

директор Скажутин Владимир Геннадьевич

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. П1-Вентилятор VKP 700-400/35-4D, шумоглушитель ГТП-700\*400-900, водяной нагреватель NWP 700-400/3-L, фильтр бокс FVK-700\*400-оц., сменная кассета FVK-G4-700\*400, привод NAFA 2-05 (230В, 5 Нм)
2. В1-Вентилятор VKP 500-250/22-4D, шумоглушитель ГТП-500\*250-900, привод NAFA 2-05 (230В, 5 Нм)
3. В2- Вентилятор VKP 600-350/31-4D, привод NAFA 2-05 (230В, 5 Нм)
4. В3- Вентилятор VKP 800-500/40-4D, шумоглушитель ГТП-800\*500-900, клапан KPNO-60-600\*300-F2-SN-MN220-03
5. В4-Вентилятор AURMAX-VP5
6. В5-Вентилятор VKK-125m
7. В6- Вентилятор VKK-160m
8. В7- Вентилятор AURMAX-VP5
9. В8- Вентилятор AURMAX-VP5

прошли обкатку согласно техническим условиям, паспорту.

2. В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель заказчика Ю.И. Сажукин  
(подпись)

Представитель генерального  
подрядчика Владимир Геннадьевич Скажутин  
(подпись)

Представитель монтажной  
организации В.Г. Скажутин  
(подпись)

Юлия Верес

Директор школы



Ю.И. Сажукин